



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ № 11»

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ
СП «Тепловые сети»

Россия, 644048, г Омск,
ул. Братская, д 3 а
Тел 8(3812) 355-148
Факс 8(3812) 41-92-31
e-mail: spts@oegc.tgk11.com

Генеральному директору
ОАО «Сибтехэнерго»
С.Г. Аглиулину

От 27.11.2009 № 55-10/1421

На № _____ от _____

Отзыв о выполненной экспериментально-наладочной работе

В августе-сентябре 2009 года специалистами ОАО «Сибтехэнерго» проведены испытания по определению эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов тепломагистралей «2 Луч» и «4 Луч» от КРК.

Испытания проведены в соответствии с разработанной «Сибтехэнерго» технической программой, согласованной с СП «Тепловые сети» и СП «КРК» Омского филиала ОАО «ТГК-11», Мэрией г. Омска и утвержденной Омским филиалом ОАО «ТГК-11»; с соблюдением требований ПТЭ и НТД по эксплуатации; в установленный Заказчиком срок. Основные параметры испытаний на всех этапах поддерживались постоянными с допустимыми отклонениями; отказов в работе и повреждений теплоэнергетического оборудования КРК и теплосетевого оборудования и трубопроводов магистралей нет.

Результаты испытаний используются для нормирования эксплуатационных тепловых потерь и разработки энергетической характеристики тепловой сети по показателю «тепловые потери».

Работа выполнена с хорошим качеством и имеет достаточно обоснованные результаты для практического применения.

Директор

В.З. Дмитриев