

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(АО «ОТЭК»)**

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Филиал г. Краснокаменск

Юридический адрес:

переулок Потаповский, дом 5, стр. 4, г. Москва, 101000

Телефон – (499) 949 4919, факс (495)3570014

E-mail: info@oao-otek.ru

ОКПО 92472511, ОГРН 1117746439480

ИНН 7706757331, КПП 770101001

Почтовый адрес: а/я 87, дом 522, г. Краснокаменск,

Забайкальский край, 674674

Телефон – (30245)3-13-83, факс (30245)2-64-01

E-mail: tec@ppgho.ru

24.10.2016 № 307-ФК/ *С.А. Заикин*

Генеральному директору
АО «Сибтехэнерго»

С.Г. Аглиулину

На № _____ от _____

Отзыв по работе специалистов «Сибтехэнерго»

Уважаемый Салих Габидулович !

В период с 2008 по 2014 год на ТЭЦ ПАО «ППГХО» в г. Краснокаменске по программе и схеме разработанной главным специалистом АО «Сибтехэнерго» Смирновым Н.Б. персонал ТЭЦ проводит эксплуатационную химическую промывку котлов ст.№ 5,6,7,8 типа БКЗ-210-140-8 с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Промывка котлов ведется в два этапа композицией на основе лимонной кислоты и трилона Б с добавлением в состав к ОП-7 (ОП-10). Этот метод очистки эффективен и возможен при загрязненности поверхностей нагрева котла согласно норм в пределах 200-300 г/м². За время проведения кислотных промывок этим методом отсутствовали тепловые пережоги труб поверхностей нагрева котельных агрегатов.

Администрация филиала АО «ОТЭК» в г. Краснокаменске благодарит специалиста АО «Сибтехэнерго» Смирнова Н.Б. за хорошее качество работ, деловой подход и ответственное отношение к выполнению любого задания. Будем рады видеть специалистов АО «Сибтехэнерго» среди участников работ на объектах филиала АО «ОТЭК» в г.Краснокаменске

Ио директора филиала
АО «ОТЭК» в г.Краснокаменске

С.А. Заикин
С.А. Заикин

Открытое акционерное общество
«Сибэнергомаш»
656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 26
тел.: (3852) 777-520, 778-177
факс: (3852) 778-064
e-mail: par@sibenergomash.com
www.sibenergomash.com

Генеральному директору
АО «Сибтехэнерго»
С.Г.Аглиулину
т/ф 8(383) 351-75-87
sibte@sibte.ru

«26» 10 20 16 г. Исх. № 218-Б/КВ
На № 307-ФК/2-2682 от «29» 10 20 16 г.

Уважаемый Салих Габидулович!

ОАО «Сибэнергомаш» рассмотрело отзыв от 24.10.2016 г. за №307-ФК/2-2682 исх. ТЭЦ ПАО «ППГХО» о химической промывке внутренних поверхностей котельных агрегатов типа БКЗ-210-140 ст.№№5,6,7,8 период с 2008 по 2014 год на ТЭЦ АО «ОТЭК» в г. Краснокаменске по программе и схеме разработанной главным специалистом АО «Сибтехэнерго» Смирновым Н.Б.

Завод считает, что этот метод очистки и пассивации поверхностей нагрева котлов эффективным и экономически выгодным, как для предпусковой так и для эксплуатационной химической очистки при загрязненности поверхностей нагрева котла до 200-300 г/м²., без монтажа временных схем.

С уважением,
Главный конструктор
конструкторского отдела
дивизиона котельного оборудования



С.И. Коломенский